



## Појашњење број 1

### Јавна набавка мале вредности број 1

Објављено 13.4.2017.

#### 1. Питање потенцијалног понуђача:

\*Квалитет материјала мора бити доказан атестима произвођача, где је понуђач коме буде додељен уговор дужан да исте и достави.

Питање: На коју врсту атеста је наручилац мислио? Атести се могу односити на коефицијент пропустљивости, ударе ветра, водопропустљивост, запаљивост итд...

Одговор наручиоца: Атести могу да се односе на коефицијент пропустљивости, ударе ветра и водопропустљивост.

#### 2. Питање потенцијалног понуђача:

\* Додатни услови да располаже потребним бројем квалификованог особља, односно да у радном односу на неодређено и/или одређено време има: - одговорних извођач радова, и то: архитектонске струке са личном лиценцом бр. 400 или 401 извршилаца \_\_\_\_\_ • грађевинске струке са личном лиценцом бр. 410, 411, 412, 413, 414 или 415 • извршилаца \_\_\_\_\_ машинске струке са личном лиценцом бр. 430 • извршилаца \_\_\_\_\_ електротехничке струке са личном лиценцом бр. 450 или 451 извршилаца \_\_\_\_\_ • - извршилаца одговарајуће квалификационе структуре, и то: КВ или ВКВ зидара извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ армирача извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ тесара извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ бравара извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ лимара извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ керамичара извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ молера извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ водоинсталатера извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ електричара извршилаца \_\_\_\_\_ • КВ или ВКВ столара извршилаца \_\_\_\_\_ • [неопходан кадар за извршење предметне набавке и лиценце, односно вештине које морају да поседују]

Питање: Додатни услови нису јасно дефинисани с обзир да за предметну јавну набавку нису потребни зидари, армирачи....Које додатне услове наручилац мора испунити како не би његова понуда била одбијена као неприхватљива?

\* да располаже неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом и алатима неопходном за реализацију радова који су предмет јавне набавке, и то:

Питање: Које грађевинске машине и техничку опрему наручилац мора да поседује?

Одговор наручиоца: Што се тиче квалификованог особља и машина, нису потребни додатни услови везани за одговорне извођаче радова, извршиоце одговарајуће квалификационе структуре и одговарајуће грађевинске машине и опрему, зато нисмо ништа ни навели у документацији.

3. Питање потенцијалног понуђача:

\* Израда и уградња алуминијумских врата Елвиал профила са термоизолационим панелом дебљине 24 мм, са 2 гуме за дихтовање црне боје, оков стублина и прагом од елоксираниог алуминијума димензија 40x20 мм

Питање: 1. Да ли алуминијумска столарија стриктно мора бити израђена од алу профила произвођача ЕЛВИАЛ или могу и одговарајући? 2. Алуминијумски профил са или без термо моста(прекида)?

Одговор наручиоца: Није потребно да столарија стриктно буде израђена од Елвиал профила, могу и одговарајући. Алуминијумски профил је без термо моста.

4. Питање потенцијалног понуђача:

Да ли атести могу да гласе на произвођаче профила, или морају на понуђача?

Одговор наручиоца: Атести могу да гласе на произвођаче профила

5. Питање потенцијалног понуђача:

Да ли је профил у белој боји?

Одговор наручиоца: Профил је у белој боји

6. Питање потенцијалног понуђача:

Да ли је обилазак локације обавезан услов за учешће у Ј.Н.?

Одговор наручиоца: Обилазак локације није обавезан услов за учешће у Ј.Н. али, у договору са наручиоцем, може се заказати и обилазак.

Директор:

Срђан Станојевић

